

温水ボイラー使用時の注意喚起項目

燃焼機器は、正しい取り扱いを心がけて頂き、以下の事柄に注意して頂くことが重要であります。

- ① 取扱説明書をよく読んで正しい使用方法をご確認ください。
- ② 温水ボイラー本体の近傍に可燃物など燃えやすい物が置かれていないかご確認ください。
- ③ 必ず換気（給気と排気）を行ってください。
- ④ 給気口の付近に物が置かれてふさがれていないかご確認ください。
- ⑤ 煙道・煙突が正しく接続されていることをご確認ください。
- ⑥ 煙道・煙突が詰まったり、塞がれていないかご確認ください。
- ⑦ 火を消したら必ず燃料の元栓も確実に閉めてください。
- ⑧ 燃焼機器、換気設備は、日頃から手入を行ってください。
- ⑨ 万一のガス漏れや不完全燃焼に備えて、ガス漏れ警報器やCO警報器などの設置をお勧めいたします。

「温水ボイラーのチェックリスト」

点検者		点検日 年 月 日			
① 燃焼機器本体	火災予防条例等による火気使用設備の設置届写しの保管	<input type="checkbox"/> 保管している	<input type="checkbox"/> 保管していない	<input type="checkbox"/> 届出対象外	
	取扱説明書の常備	<input type="checkbox"/> 常備している		<input type="checkbox"/> 常備していない	
	使用上の注意事項等を記載した書面等の運転担当者への周知徹底	<input type="checkbox"/> 周知している		<input type="checkbox"/> 周知していない	
	メーカ・ガス事業者等による燃焼機器の調査点検票の保管	<input type="checkbox"/> 調査点検を受けている			<input type="checkbox"/> 調査点検を受けていない
		<input type="checkbox"/> 保管している	<input type="checkbox"/> 保管していない		
	メーカと製造年月	<input type="checkbox"/> 把握している			<input type="checkbox"/> 把握していない
	メーカ名： 型式： 製造年月：				
	設置業者と設置年月	<input type="checkbox"/> 把握している		<input type="checkbox"/> 把握していない	
	設置業者名： 設置年月：				
	燃焼状態の確認	<input type="checkbox"/> 確認できる		<input type="checkbox"/> 確認できない	
<input type="checkbox"/> 覗き窓 <input type="checkbox"/> 表示灯					
② 燃焼機器のメンテナンス	定期的な燃焼機器の燃焼状態点検	<input type="checkbox"/> 点検している		<input type="checkbox"/> 点検していない	
		点検頻度（ ）			
	機器のメンテナンス契約締結	<input type="checkbox"/> 契約している メンテナンスの頻度（ ）			<input type="checkbox"/> 契約していない
	点検方法	<input type="checkbox"/> 目視	<input type="checkbox"/> 燃焼させ炎色確認	<input type="checkbox"/> 燃焼させCO濃度測定	<input type="checkbox"/> その他
	点検・清掃等	例：オーナー、ボイラー運転管理者、委託先など （ ）			
	点検記録の保管	<input type="checkbox"/> 保管している		<input type="checkbox"/> 保管していない	
	最新時点での点検	（ 年 月） 点検の際に何らかの異常が発見されたか <input type="checkbox"/> 異常あり <input type="checkbox"/> 異常なし			
異常があった場合、適切な対応策	<input type="checkbox"/> 講じた		<input type="checkbox"/> 講じていない		<input type="checkbox"/> 異常なし

③ 燃焼機器の使用燃料		<input type="checkbox"/> 灯油	<input type="checkbox"/> A重油	<input type="checkbox"/> 都市ガス	<input type="checkbox"/> LPガス
④ 燃焼機器の給 排気部	給気部分に異常、目詰まりがないか	<input type="checkbox"/> 異常なし		<input type="checkbox"/> 異常あり	
	給気ファン、排気ファンに異常はないか	<input type="checkbox"/> 異常なし		<input type="checkbox"/> 異常あり	
⑤ 煙突 (排気筒)	煙突の位置(煙道)、排気経路は全て把握しているか	<input type="checkbox"/> 把握している		<input type="checkbox"/> 把握していない	
	煙突と燃焼機器の接続は、隙間がないように確実に接続されているか	<input type="checkbox"/> 異常なし		<input type="checkbox"/> 異常あり	
	煙突の先端部には蓋や障害物はないか	<input type="checkbox"/> 異常なし		<input type="checkbox"/> 異常あり	
	煙突からの排気が居室内に流れ込んでいないか	<input type="checkbox"/> 異常なし		<input type="checkbox"/> 異常あり	
	煙突の定期的な点検や清掃の実施、記録の保存	<input type="checkbox"/> 点検・清掃している 点検頻度()		<input type="checkbox"/> 点検・清掃していない	
⑥ 厨房やボイラー 一室の安全確保	窓、開口部等により換気(給気及び排気)が可能な構造か	<input type="checkbox"/> 換気できる		<input type="checkbox"/> 換気できない	
	換気設備に目詰まりはないか	<input type="checkbox"/> 異常なし		<input type="checkbox"/> 異常あり	
	燃料がガスの場合、ガス漏れ警報器の設置 使用期限内か	<input type="checkbox"/> 設置されている		<input type="checkbox"/> 設置されていない	
		<input type="checkbox"/> 使用期限内		<input type="checkbox"/> 使用期限切れ	
	不完全燃焼警報器(CO警報器)の設置	<input type="checkbox"/> 設置されている		<input type="checkbox"/> 設置されていない	
機械換気の場合、換気忘れのための措置	<input type="checkbox"/> 措置している		<input type="checkbox"/> 措置していない		
⑦ 顧客スペース の安全確保策	顧客の安全確保のための警報器の設置	<input type="checkbox"/> 設置している		<input type="checkbox"/> 設置していない	
		<input type="checkbox"/> 火災警報器 <input type="checkbox"/> 不完全燃焼(CO)警報器 <input type="checkbox"/> ガス漏れ警報器			
	警報器の設置場所(例:各客室、廊下など)	<input type="checkbox"/> 設置場所 ()			
	客の避難経路の確保	<input type="checkbox"/> 確保されている		<input type="checkbox"/> 確保されていない	
⑧ その他	所有権の移転等が過去にあった場合、①～⑥までの情報を文書で引継いでいるか	<input type="checkbox"/> 引継いでいる <input type="checkbox"/> 事業主体は変更 されていない		<input type="checkbox"/> 引継いでいない	
異常があった場合は、直ちに使用を中止して、速やかにボイラーメーカー、販売店等に連絡してください。					