

業務用燃焼機器等をお使いの皆様へ

温水ボイラー等燃焼機器の注意喚起並びに日常の点検に関するお願い

業務用の施設等で用いられます温水ボイラー、温風暖房機及び遠赤外線放射暖房機等を最良の運転状態で長期に亘りご使用頂くためには、オーナーの方々並びにボイラー等燃焼機器の運転管理者の方々が高い安全意識を継続してお持ち頂き、正しい機器の取り扱いを行って頂くことが最も重要でございます。

日本暖房機器工業会では、事故を未然に防止するに当たりまして、ボイラー等燃焼機器の運転管理者の方々による日常の点検を支援するためにボイラー等メーカー及びメンテナンス専門技術者による定期的な保守・点検・整備の支援体制を構築し、理解高揚とその周知活動を推進しております。

経済産業省をはじめ厚生労働省、消防庁等より、厨房機器並びに燃焼機器の点検・整備・清掃等の徹底や注意喚起の実施について関係業界に強い協力要請があります。

日本暖房機器工業会では、日常の点検及び注意喚起を頂くための「チラシ」を作成致しました。燃焼機器等の設置場所の見やすい場所へ貼って頂きますようお願い申し上げます。

また、ボイラー等燃焼機器の運転管理者の方々による日常の点検を頂くために「設備等のチェックリスト」も作成致しました。設備等のチェックリストにより燃焼機器等の点検を行って頂きますようお願い申し上げます。

「注意喚起項目」「チラシ」、「設備等のチェックリスト」は、弊会のホームページからダウンロードし、印刷してお使い頂けます。

業務用の施設等で用いられるボイラー等燃焼機器の経年劣化による事故を未然に防止し、安全性を確保して行くことが重要であり、業界と致しまして日常の保守・点検・整備についてのガイドラインを定め、需要家の皆様の支援体制を構築しております。

**大切なお知らせ** **ホテル・旅館等でボイラー等をご使用中のみなさまへ**  
**目頃からボイラー等の点検をお願いします**

台風・地震などの大規模災害の後、ボイラー等を使用する前に点検をお願いします



### ポイント1

ボイラー等の煙突(排気筒)の先端部に障害物、ゴミ等はありませんか

### ポイント2


ボイラー等の煙突(排気筒)が外れたり、隙間ができていませんか

### ポイント3


ボイラー等が設置されている部屋の換気を行う窓や給気口等に変化はありませんか

### ポイント4

ボイラー等のファンに作動不良や従来にない異音、等の変化はありませんか



これらの点検の結果、異常があった場合は使用を控えていただき、ボイラーメーカー、メンテナンス会社、またはガス会社にご連絡ください。また、日常的な点検も合わせてお願いいたします。



お問合せ先

このお知らせは経済産業省からの要請に基づき、お届けしております。